

제 2015-BO-0571 호



안 전 인 증 서

MTL Instruments PVT Ltd.

No.3 Old Mahabalipuram Road, Sholinganallur, Chennai, India India

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Surge Protection Device

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
TP32-N-NDI

인증번호
15-AV4BO-0571

Ex ia IIC T5/T6

용량·등급 $U_i = 60 \text{ V}$, $I_i = 380 \text{ mA}$, $P_i = 1.2 \text{ W}$, $C_i = 0$, $L_i = 0$,
 $U_o = U_i$, $I_o = I_i$, $P_o = P_i$
 $T5 : -40^\circ\text{C} \leq T_a \leq 80^\circ\text{C} / T6 : -40^\circ\text{C} \leq T_a \leq 60^\circ\text{C}$

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

MTL Instruments PVT Ltd., No.3 Old Mahabalipuram Road, Sholinganallur, Chennai, India India에서 생산되는 제품에 한함.

2015년 11월 02일

한국산업안전보건공단 이사장

