



안 전 인 증 서

Measurement Technology Limited

Great Marlings, Butterfield, Bedfordshire, Luton, LU2 8DL, England

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계·기구(Fieldbus Barrier System)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

9371-FB-PC(PC)-SS

인증번호

16-AV4BO-0426X

Ex d e ib mb[ia] IIC T4

Connector Type(PC: Spring clamp/PS: Screw clamp)

용량·등급 $U_o=17.5V$, $I_o(\text{Peak})=249.5mA$, $I_o(\text{Cont}')=113mA$, $P_o=982W$,
 $U_i=17.5V$, $C_i=0$, $L_i=0$

FISCO Power Supply $-40^{\circ}C \leq \text{Amb} \leq 70^{\circ}C$

정전기 방지를 위하여 젖은 천으로 닦을 것.

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

Measurement Technology Limited, Great Marlings, Butterfield, Bedfordshire, Luton, LU2 8DL, England에서 생산되는 제품에 한함.

2016년 11월 21일

한국산업안전보건공단 이사장

