



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322304002461

认证委托人名称: Eaton Electric Limited
认证委托人地址: Tay House, 300 Bath Street, Glasgow, G2 4NA, United Kingdom
生产者名称: Eaton Electric Limited
生产者地址: Tay House, 300 Bath Street, Glasgow, G2 4NA, United Kingdom
生产企业名称: MTL Instruments PVT Ltd
企业地址: No3, Old Mahabalipuram Road, Sholinganallur, Chennai, India
产品名称: MA15 电源浪涌保护器
系列、规格、型号: MA15E/D/1/SI MA15E/D/2/SI
标准: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求, 特发此证。
产品相关信息详见附件。

发证日期: 2023 年 04 月 15 日

有效期至: 2025 年 09 月 27 日

首次发证日期: 2020 年 09 月 28 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322304002461

附 件

产品名称: MA15电源浪涌保护器

型号规格: MA15E/D/1/SI
MA15E/D/2/SI

防爆标志: Ex ec IIC T4 Gc

电气参数: 额定电压:
MA15E/D/1/SI 120Vac/dc
MA15E/D/2/SI 240Vac/dc
额定工作电压:
MA15E/D/1/SI 15A
MA15E/D/2/SI 10A

相关报告编号: 2020S17402-003441, 2022S17402-008603

使用条件: 特殊使用条件

- 1). 产品应安装在符合 GB/T3836.1 要求的 IP54 等级以上的外壳内。
- 2). 产品不符合 500V 对地绝缘要求, 现场使用安装时, 应有适当的保护措施。
- 3). 产品使用环境温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ 。
- 4). 产品的接线须在安全场所或断电情况下进行。

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司