



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322304002601

认证委托人名称: Eaton Electric Limited
认证委托人地址: Tay House, 300 Bath Street, Glasgow, G2 4NA, United Kingdom
生产者名称: Eaton Electric Limited
生产者地址: Tay House, 300 Bath Street, Glasgow, G2 4NA, United Kingdom
生产企业名称: MTL Instruments PVT Ltd
企业地址: No3, Old Mahabalipuram Road, Sholinganallur, Chennai, India
产品名称: 现场总线浪涌保护器
系列、规格、型号: 9376-SP
标准: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.3-2021、
GB/T 3836.9-2021

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求, 特发此证。
产品相关信息详见附件。

发证日期: 2023 年 04 月 11 日

有效期至: 2025 年 09 月 29 日

首次发证日期: 2020 年 09 月 30 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322304002601

附 件

产品名称: 现场总线浪涌保护器

型号规格: 9376-SP

防爆标志: Ex db eb mb IIC Gb

电气参数:

- 1、最大浪涌电流: 10kA(8/20us波形)/线
- 2、漏电流: < 1mA@工作电压
- 3、工作电压: $\pm 32\text{Vdc}$

相关报告编号: 2020S17402-002390, 2022S17402-008561

使用条件: 限制使用条件“U”:

1. 该产品为防爆元件, 不能单独使用在危险场所中。
2. 产品使用工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$ 。

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司