



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024322310006006

认证委托人名称及地址

Relcom Inc.
2221 Yew St
Forest Grove, OR 97116

生产者名称及地址

Relcom Inc.
2221 Yew St
Forest Grove, OR 97116

生产企业名称及地址

Relcom Inc.
2221 Yew St
Forest Grove, OR 97116

产品名称和系列、型号、规格

F2xx-XE Megablock 系列现场总线连接块
F2a-XE-b-c

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.9-2021
上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月13日 有效期至: 2029年06月12日

首次发证日期: 2024年06月13日

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



批准:

邵毅华



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024322310006006

证书附页：第1页共2页

产品名称：

F2xx-XE Megablock 系列现场总线连接块

型号规格：

F2a-XE-b-c

a 可为44至73，表示端口数量（4，8，10，12），内置终端器配置选项（No Terminator, Terminator, Switchable Terminator）以及spur配置选项（No SpurGuard, With SpurGuard, Smart SpurGuard），详见下表。

b 代表电流限制，可为空白：40mA电流限制。

3：30mA电流限制。

5：50mA电流限制。

6：60mA电流限制。

c 代表端子连接，可为空白：可插拔螺丝端子连接器。

PC：弹簧夹连接器。

PC-J：绿色弹簧夹连接器。

XE Megablock Model code			
	No SpurGuard	With SpurGuard	Smart SpurGuard
4-Port			
No Terminator	F244-XE	F245-XE	F262-XE
Terminator	F246-XE	F247-XE	F263-XE
Switchable Terminator	F248-XE	F249-XE	F264-XE
8-Port			
No Terminator	F250-XE	F251-XE	F265-XE
Terminator	F252-XE	F253-XE	F266-XE
Switchable Terminator	F254-XE	F255-XE	F267-XE
10-Port			
No Terminator	F256-XE	F257-XE	--

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批准：

邵发华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024322310006006

证书附页：第2页共2页

Terminator	F258-XE	F259-XE	--
Switchable Terminator	F260-XE	F261-XE	--
12-Port			
No Terminator	F268-XE	F269-XE	--
Terminator	F270-XE	F271-XE	--
Switchable Terminator	F272-XE	F273-XE	--

防爆标志：

Ex eb mb IIC T4 Gb

电气参数：

额定电压：30Vdc 额定电流：1.5A

相关报告编号：

2024S17402-013452

使用条件：

特殊（限制）使用条件

1. 产品为Ex元件，与其他电气设备或系统一起使用时需附加认证，不能单独使用。
2. 当安装在潜在爆炸性环境中时，产品必须安装在符合GB/T 3836标准、具有与本产品相适应的防爆标志且外壳防护等级为IP54或更高的外壳内。
3. 使用环境温度：-45℃~+70℃。


本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2024322310006006

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Relcom Inc.
2221 Yew St
Forest Grove, OR 97116

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Relcom Inc.
2221 Yew St
Forest Grove, OR 97116

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Relcom Inc.
2221 Yew St
Forest Grove, OR 97116

NAME, SERIES, MODEL AND SPECIFICATION

F2xx-XE Megablock Series Connection Blocks
F2a-XE-b-c

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.9-2021

This is to certify that the above-mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (CNCA-C23-01:2024).

Issue date: 2024-06-13 Valid until: 2029-06-12

Date of initial issue: 2024-06-13

Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection

The certificate details and validity can be verified by scanning the QR code below or logging into the issuing authority's official website. It can also be inquired on the CNCA website (www.cnca.gov.cn).

(In case of dispute, the Chinese text shall prevail.)



APPROVAL:



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.