



شهادة مطابقة CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate Number:	24-12-132536/E24-11-137386/NB0007	رقم الشهادة:
Registration Date:	04/12/2024	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	03/12/2025	صالحة لغاية:
Issued To:	Eaton FZE P.O. Box 261768 ,National Industries Park, Jebel Ali National Industries Park, Jebel Ali Dubai ,United Arab Emirates	أصدرت إلى :
Sector:	Electrical	قطاع: كهرباء
Product Category:	ECAS-Ex	تصنيف المنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Sub-Category:	ECAS-Ex	التصنيف الفرعي للمنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار

Please check Schedule of certification for all product details يرجى التحقق من بيان التسجيل المرفق لجميع تفاصيل المنتجات

intertek
Total Quality. Assured.
جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



Products are registered under the Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on compliance to the Approved Standards المنتجات مسجلة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) بناء على مطابقتها للمواصفات المعتمدة

600565554

www.moiat.gov.ae

@MoIAT



تم اصدار هذا المستند الكترونيا ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
This document has been issued electrocically and doesn't require a stamp and signature.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

Company Name: Eaton FZE اسم الشركة:
Product Category: ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار تصنيف المنتج:
Certificate No.: 24-12-132536/E24-11-137386/NB0007 رقم التسجيل:
Registration Date: 04/12/2024 تاريخ التسجيل:
Valid Until: 03/12/2025 صالح لغاية:

Sr.No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الموديل Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	تصنيف النجوم Star Rating	الأبعاد/الحجم Dimension/Size	التقارير Reports	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country Of Origin
1	Cooper Crouse-Hinds	FCS-8512-305	Fieldbus Megablock Enclosure; Type of Protection: Increased safety and Encapsulation; Marking: Ex eb mb IIC T4 Gb (-40°C ≤ Ta ≤ +60°C)	N/A	N/A	IECEX BAS 22.0022X GB/BAS/ExTR22.0053/00 GB/BAS/ExTR23.0003/00 GB/BAS/ExTR24.0004/00 GB/SGS/ExTR23.0121/00 GB/BAS/QAR07.0017/11	UAE.S IEC 60079-18, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



مطابق
COMPLIANT





بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

2	Cooper Crouse- Hinds	FCS- 95xx- 306	Fieldbus Megablock Enclosure; Type of Protection: Increased safety and Encapsulation; Marking: Ex eb mb IIC T4 Gb (-40°C ≤ Ta ≤ +60°C)	N/A	N/A	IECEX BAS 22.0022X GB/BAS/ExTR22.0053/00 GB/BAS/ExTR23.0003/00 GB/BAS/ExTR24.0004/00 GB/SGS/ExTR23.0121/00 GB/BAS/QAR07.0017/11	UAE.S IEC 60079-18, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7	United Kingdom
3	Cooper Crouse- Hinds	FCS- 95xx- 307	Fieldbus Megablock Enclosure; Type of Protection: Increased safety and Encapsulation; Marking: Ex eb mb IIC T4 Gb (-40°C ≤ Ta ≤ +60°C)	N/A	N/A	IECEX BAS 22.0022X GB/BAS/ExTR22.0053/00 GB/BAS/ExTR23.0003/00 GB/BAS/ExTR24.0004/00 GB/SGS/ExTR23.0121/00 GB/BAS/QAR07.0017/11	UAE.S IEC 60079-18, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7	United Kingdom
Nothing Follows								



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

