



防爆合格证

证号： GYJ101294

由 印度 MTL 公司

(地址: #3, Old Mahabalipuram Road, Sholinganallur, Chennai-600119, INDIA)

制造的产品：

名称 齐纳安全栅

型号规格 MTL7715

防爆标志 [Ex ia] IIC

产品标准 /

图样编号 CI7715 - 1

经图样及技术文件的审查和样品检验，确认上述产品符合 GB3836.1 - 2000、GB3836.4 - 2000 标准，特颁发此证。

本证书有效期： 2010年10月18日 至 2015年10月17日

- 备注
1. 产品使用注意事项见本合格证附件。
 2. 本安参数见本合格证附件。

站长

国家仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期 二〇一〇年十月十八日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址：上海市漕宝路103号
邮编：200233

网址：www.nepsi.org.cn
Email: info@nepsi.org.cn

电话: 0086 21 64368180
传真: 0086 21 64844580

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

National Supervision and Inspection Centre for
Explosion Protection and Safety of Instrumentation

(GYJ101294)

(Attachment I)

GYJ101294防爆合格证附件 I

由印度MTL公司生产的MTL7715型齐纳安全栅，经国家级仪器仪表防爆安全监督检验站 (NEPSI) 检验，符合下列标准要求：

- GB3836.1 - 2000 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求
GB3836.4 - 2000 爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i”
产品防爆标志为[Ex ia] IIC，防爆合格证号为GYJ101294。
产品最大使用环境温度范围介于-20℃~+60℃之间。

一、产品使用注意事项

1. 该产品必须置于不含爆炸性危险气体的非危险场所使用。
2. 产品的最高电压 (U_m)：250V。
3. 该产品本安端(端子3-4/地)的本安参数如下：

最高输出电压 U_o (V)	最大输出电流 I_o (mA)	最大输出功率 P_o (W)
15	150	0.56

气体组别	最大外部允许参数	
	C_o (μ F)	L_o (mH)
IIC	0.58	1.45
IIB	3.55	7.22
IIA	14	14

4. 用户不得自行更换该产品的零部件，应会同产品制造商共同解决运行中出现的故障，以杜绝损坏现象的发生。
5. 产品的安装、使用和维护应同时遵守产品说明书、GB3836.13 - 1997“爆炸性气体环境用电气设备 第13部分：爆炸性气体环境用电气设备的检修”、GB3836.15 - 2000“爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）”、GB3836.16 - 2006“爆炸性气体环境用电气设备 第16部分：电气装置的检查和维修（煤矿除外）”和GB50257 - 1996“电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境 电气装置施工及验收规范”的有关规定。



二、制造厂责任

1. 产品制造厂必须将上述使用注意事项纳入该产品使用说明书；
2. 制造厂必须严格按照NEPSI认可的文件资料生产；
3. 产品铭牌中必须补充下列内容：
 - 3.1 NEPSI认可标志
 - 3.2 防爆合格证号
 - 3.3 本安参数说明

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

二〇一〇年十月十八日

