



防爆合格证

证号： GYJ101137

由 印度 MTL 公司 制造的产品：
(地址： #3, Old Mahabalipuram Road, Sholinganallur, Chennai-600119, INDIA)

名 称 齐纳安全栅

型号规格 MTL7796

防爆标志 [Ex ia] IIC

产品标准 /

图样编号 CI7796 - 1

经图样及技术文件的审查和样品检验，确认上述产品符合 GB3836.1 - 2000、GB3836.4 - 2000 标准，特颁发此证。

本证书有效期： 2010年05月23日 至 2015年05月22日

备注 1. 产品使用注意事项见本合格证附件。
2. 本安参数见本合格证附件。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期 二〇一〇年五月二十三日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址：上海市漕宝路103号
邮编：200233

网址：www.nepsi.org.cn
Email: info@nepsi.org.cn

电话：0086 21 64368180
传真：0086 21 64844580

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

National Supervision and Inspection Centre for
Explosion Protection and Safety of Instrumentation

(GYJ101137)

(Attachment I)

GYJ101137防爆合格证附件 I

由印度MTL公司生产的MTL7796 型齐纳安全栅, 经国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)检验, 符合下列标准要求:

GB3836.1 - 2000 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分: 通用要求

GB3836.4 - 2000 爆炸性气体环境用电气设备 第4部分: 本质安全型“i”

产品防爆标志为[Ex ia] II C, 防爆合格证号为GYJ101137。

产品最大使用环境温度范围介于-20℃~+60℃之间。

一、产品使用注意事项

1. 该产品必须置于不含爆炸性危险气体的非危险场所使用。
2. 产品的最高电压 (U_m): 250V。
3. 该产品本安端本安参数如下:

本安端子	最高输出电压	最大输出电流	最大输出功率
	U_o (V)	I_o (mA)	P_o (W)
3-地	26	87	0.56
4-地	20	51	0.26

本安端子	气体组别	最大外部允许参数	
		C_o (μ F)	L_o (mH)
3-地	II C	0.1	4.91
	II B	0.77	20
	II A	2.60	40
4-地	II C	0.22	13
	II B	1.41	51
	II A	5.50	108

4. 用户不得自行更换该产品的零部件, 应会同产品制造商共同解决运行中出现的故障, 以杜绝损坏现象的发生。



5. 产品的安装、使用和维护应同时遵守产品说明书、GB3836.13-1997“爆炸性气体环境用电气设备 第13部分：爆炸性气体环境用电气设备的检修”、GB3836.15-2000“爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）”、GB50257-1996“电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境 电气装置施工及验收规范”及GB15577-1995“粉尘防爆安全规程”的有关规定。

二、制造厂责任

1. 产品制造厂必须将上述使用注意事项纳入该产品使用说明书；
2. 制造厂必须严格按照NEPSI认可的文件资料生产；
3. 产品铭牌中必须补充下列内容：
 - 3.1 NEPSI认可标志
 - 3.2 防爆合格证号
 - 3.3 本安参数说明

国家仪器仪表防爆安全监督检验站

二〇一〇年五月二十三日